



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.224.П.000089.01.09 ОТ 26.01.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные и соединительные детали к ним "PRO AQUA" из полипропилена рандомсополимера (PP-R, ПП тип 3)
для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления

ИЗГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ

ТУ 2248-032-00284581-98 "Трубы напорные и соединительные детали к ним из сополимеров пропилена для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления"; ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

ООО "Политрон", 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный пр-д, 2А,
Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Политрон", 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественный пр-д, 2А,
Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №90 С от 26.01.2009г. ИЛЦ "НИЭС" (атт. аккр. № РОСС RU.0001.513042).

№ 2475636

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

ацетон
винил хлористый
ацетальдегид
метанол

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м³
0,35
0,01
0,01
1/0,5

Область применения:

Для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

по нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-производителя.

Заключение действительно до 26.01.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2475636